



Säkerhetsplan

Föreningen Carlsrona Veteranbåtar

Antagen vid extra årsmötet 2020-08-27

ALLMÄNT

Klubbens lokaler är till stor del att betrakta som arbetsplats, denna säkerhetsplan syftar till att säkerställa att arbetet inom föreningen bedrivs på ett betryggande sätt så att risken för olyckor, personskada, brand etc. kan förebyggas och konsekvenserna begränsas om en olycka ändå inträffar.

Samtliga medlemmar är skyldiga att följa anvisningarna i planen och medverka till att reglerna efterlevs samt vid upptäckt av missförhållanden rapportera dessa till säkerhetsamördnaren.

Samtliga medlemmar som bedriver verksamhet i föreningens lokaler ska genomgå utbildning i dessa bestämmelser, att reglerna accepteras bekräftas vid genomgången utbildning.

En särskild säkerhetsamördnare utses som koordinerar säkerhetsarbetet och tillses att styrelsen en gång per år följer upp planen genom revidering vid behov samt fysisk tillsyn densamma.

Varje medlem ansvarar för att planen följs och att missförhållanden rapporteras till styrelsens säkerhetsamördnare. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna kan leda till uppsägning av hyresavtal och/eller uteslutning från föreningen.

MASKINER och ANNAN UTRUSTNING

Ett felaktigt användande av föreningens maskiner och arbetsfordon

- utgör i sig en av de största riskerna för liv och hälsa
- utgör en fara för att skada våra dyrbara båtar
- kan medföra skada på utrustning och
- i värsta fall öka risken för brand eller annan skada på lokaler, utrustning och annan egendom

Endast medlem som fått en särskild användargenomgång får använda föreningens maskiner och utrustning.

LIV och HÄLSA

I föreningen lokaler skall finnas utrustning i form av första hjälpen utrustning, hjärtstartare och larmlistor i lokalen i anslutning till toaletterna.

Ett antal medlemmar som regelmässigt arbetar i föreningens lokaler, med båt eller som medverkar i arbete med föreningens båtar, har genomgått grundläggande utbildning omfattande

- L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
- Kontroll av livstecken
- Medvetlöshet – stabilt sidoläge
- Larma
- Utföra hjärt-lungräddning
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Stoppa blödning
- Förebygga cirkulationssvikt

Förebyggande brandskydd

Medlemmar som utnyttja föreningens lokaler på Rosenholms udde har skyldighet ATT följa nedan instruktion.

- Blockera inte (reservutgångar) dvs dörrarna och portar
- Se till att innanför varje dörr/port skall det vara 2 meter fri passage
- Gäller även Reservutgången vån 2 omklädningsrummet
- Fri väg framför brandsläckarna. Skall finnas en brandsläckare omedelbart innanför varje port uppmärkta samt på ett antal ställen inne i hallen uppmärkta.
- Gastuberna skall återställas på uppmärkt plats efter användandet. (gröna skjulet)
- Fri väg minst 1 meter framför varje elskåp/central
- FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SVETS INOMHUS
- FÖRDJUDET ATT ANVÄNDA ÖPPEN LÅGA INOMHUS
- Se till att kaffekokarens är fränkopplad när du lämna fikarummet
- Du ansvara för din plats, att det inte förvaras brännbara vätskor typ bensin m.m. (dessa skall förvars i speciellt plåtskåp)
- Batteriladdning är FÖRBJUDET då ingen vistas i lokalerna
- Brännbart material såsom linoljetrasor lägg på avsedd plats (plåttunna)
- Du har skyldighet att veta var brandsläckare och reservutgångar finns.
- Hela 900 hallen skall kunna nås via huvudingången port.
- Förbjudet att hitta på egna lösningar vad avser el kopplingar
- Vid allmänt arbete två gånger om året skall det dammsugas element och lysrörsarmaturer
- Om inte ovan instruktion följs kan du bli av med din båtplats inomhus vilket styrelsen har mandat att besluta.

Åtgärder vid Brand eller Olycka

Påkalla uppmärksamheten genom att larma via signalhorn vid 900 hallens fikarum. (om du befinner dig i omedelbar närheten av den som larmat om möjligt meddelar personer på samlingsplatsen var olyckan inträffat)

- Vid larm tar dig till samlingsplatsen utanför ”**gröna skjulet**”
- Har du möjlighet ta med dig brandsläckare och brandfilt
- Ta reda på var olyckan inträffat.
- har du möjlighet ladda ned app. 112

Åtgärder vid samlingsplatsen

- Ta tydlig ledning och organisera vem som skall göra vad
- Vem/vilka skall ta brandsläckare
- Vem/vilka skall möta upp räddningstjänsten vid grinden
- Vem/vilka skall ta ut svetsen (om möjligt)

Åtgärder vi olyckplatsen

- Vidtag nödvändiga åtgärder för att rädda liv
- Påbörja släckningsarbete
- Larma via 112
- Uppge ditt namn
- Tala om vad du befinner dig (Rosenholms udde Karlskrona Kommun)
- **Lämna lägesrapport (brand eller olycka) omfattning**

Elsäkerhet

El är livsfarligt tag inga risker, rätt kunskap och försiktighet är mycket viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och kan i värsta fall vara livshotande. Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet. Glöm inte att först kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

All fast installation i byggnaderna okulärbesiktigas av medlemmarna vid användning med vikt på säkerhet och funktion. Vid minsta tvekan anmäls eventuella fel till fastighetsägaren som har Elsäkerhetsansvaret för fastigheterna.

Detta får vi göra själva.

- Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
- Byta glödlampor
- Byta lamphållare
- Montera skarvsladdar
- Montera sladdströmbrytare och stickproppar
- Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
- Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
- Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåter vi arbetet till ett elinstallationsföretag.

All in och urkoppling av fast elinstallation skall utföras av behörigt elinstallationsföretag.

Elutrustning som inte används eller utan uppsikt kopplas ur på lämpligaste vis. Exempelvis skarvsladdar, lös belysning, laddare samt handmanövrerade elverktyg.